

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развития воспитанников №6 «Рябинка»

612960, г. Вятские Поляны Кировской области ул. Азина, 58 а  
тел.: (83334) 6-20-40  
e-mail: ryabinka1956@mail.ru  
03.09. 2018 №

Руководителю территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Кировской области  
в Вятскополянском районе  
А.А. Балакину

**Информация**  
**о выполнении предписания ТО Управления Роспотребнадзора**  
**№0021 от 27.04.2018 года**

По факту административных правонарушений, выявленных ТО в Вятскополянском районе в ходе плановых мероприятий по контролю в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении детском саду общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развития воспитанников №6 «Рябинка» г. Вятские Поляны Кировской области (протокол об административном правонарушении № 0087 от 27.04.2018 г.) информирую:

Предписание представлено в городское Управление образования для анализа и выделения денежных средств для выполнения требований данного предписания в 2019, 2020 г.г.

1. Пункт 1 предписания. Списочный состав набора 2018 года составляет 18 детей в группе. Анализ показывает, что средняя посещаемость в группах ясельного возраста в течение года составляет 8-12 детей, что соответствует нормативной наполняемости.
2. Пункты 2, 3 предписания. В связи с уменьшением набора детей в 2018 году и переездом в другие группы с большей площадью спален в настоящее время потребность в количестве кроватей уменьшилась, а в раскладушках исчезла. Меньшее количество кроватей позволит обеспечить более свободный проход между кроватями, кроватями и наружными стенами. Приобретение раскладушек с жёстким ложе будет производиться по мере необходимости
3. Пункты 4, 8 предписания выполнены: отремонтированы стена в спальне и потолок в туалетной группы № 3, потолок в мясном цехе, потолок и стены в гладильном помещении и в помещении теплового узла (в акте «для сушки белья»), потолок в складском помещении для хранения продуктов, стены и потолок в медицинском и прививочном кабинетах. (Фотографии прилагаются).

4. Пункт 5 предписания. Составлены сметы по ремонту коридора 2-го этажа. Сметы представлены в городское Управление образования для выделения ассигнований в 2019 году. (Смета прилагается).
5. Пункты 6 , 11 предписания. Подана заявка в отдел архитектуры города Вятские Поляны на составление смет коридора подвала, крыльца центрального входа и твердого покрытия дорожки. Ассигнования для проведения работ будут выделены в 2020 году.
6. Пункты 7, 9 предписания. Ассигнования для ремонта пола в спортивном зале и установки новых душевых поддонов в туалетных групп №№1,7,6 будут выделены в 2019 году.
7. Пункт 10 предписания выполнен: в буфетной группы №3 установлена лампа большей мощности, проведено дополнительное измерение освещенности. Искусственное освещение в буфетной группы № 3 соответствует допустимому уровню. (Протокол измерений параметров освещенности прилагается).

Заведующий МКДОУ № 6 «Рябинка»



Л.П. Пузанова